




Komunikat nr 15/2021
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie
z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z **Wodociągu Zakładowego Lipka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu, żelaza oraz mętności.

Jednocześnie wyjaśnia się, iż stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowia konsumentów, mogą natomiast obniżać cechy organoleptyczne wody nadając jej niepożądany smak, a także powodować brunatne zabarwienie armatury, czy przebarwienie bielizny podczas prania.

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ZŁOTOWIE**

mgr Halina Godlewska