




**Komunikat nr 2/2021**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie**  
**z dnia 11 lutego 2021 r.**  
**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z  
**Wodociągu Publicznego Białobłocie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia się, iż stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowia konsumentów i mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować brunatne zabarwienie armatury, czy przebarwienie bielizny podczas prania).

**Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.**



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w ZŁOTOWIE

*mgr Halina Godlewska*

/A.L./