




**Komunikat nr 5/2019.**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie**  
**z dnia 16 kwietnia 2019r.**  
**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z **Wodociągu Publicznego Wielki Buczek**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza.

Jednocześnie wyjaśnia, iż stwierdzone przekroczenie nie ma negatywnego wpływu na zdrowia konsumentów, może jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (może powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

**Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.**



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

/A. Ł./

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ZŁOTOWIE

mgr Halina Godlewska