




**Komunikat nr 58**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie**  
**z dnia 20 grudnia 2022 r.**  
**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**dotyczy:** jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **Wodociągu Publicznego Buczek Wielki**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej na Wodociągu Publicznym Buczek Wielki informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza i parametru mętność.

Jednocześnie wyjaśnia się, iż stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów i mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować brunatne zabarwienie armatury).

**Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.**



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny**  
**w Złotowie**  
*mgr Halina Godlewska*

*/P.T./*